



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в ЮАО города Москвы  
**ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**  
115682, г. Москва, Ореховый бульвар, д.26, кор. 2 тел. (495) 343 7849, факс (495) 343 7797  
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045 от 12.05.2015

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
о соответствии продукции

**Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям  
к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому  
надзору (контролю)**

№ 77.16.06.П.003923.12.19

Дата 24.12.2019 г.

На основании заявления № 19/14.06.007774-2

от 19.12.2019

Наименование продукции: **Покрытия напольные из поливинилхлорида марки «Kährs Luxury Tiles»,  
коллекций «CLICK», «DRY BACK», «LOOSE LAY», «MARINE»: планки, плитки.**

Организация-изготовитель: **«Zhangjiagang YI HUA Rundong New Material Co., Ltd»  
Адрес: 215600, Industry Development Area of Yangshe town, Zhangjiagang City, Jiangsu Province, China, Китай**

Импортер (поставщик), получатель: **ООО «Карелия-Упофлор СиАйЭс»  
Адрес: 249070, Калужская область, Малоярославецкий район, село Маклино, улица Кирова, д.1, Российская  
Федерация**

Продукция изготовлена в соответствии: с техническим описанием производителя.

Перечень документов, представленных на экспертизу: **Заявление, выписка из Единого государственного  
реестра юридических лиц, доверенность, техническое описание, письмо о соответствии, макет этикетки,  
протокол лабораторных испытаний №ИЛЦ-401/ЛЭ-07-19 от «08» ноября 2019 г. ИЛЦ ФГБУ  
"Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора" Управления делами Президента  
Российской Федерации.**

Характеристика, ингредиентный состав продукции: **продукция представляет собой изделия производимые из  
ПВХ, наполнителей и функциональных добавок, в виде планок и плиток, толщиной от 2,5 до 6,0 мм,  
плотностью от 1600 до 2000 кг/м.**

Рассмотрены протоколы : **протокол лабораторных испытаний №ИЛЦ-401/ЛЭ-07-19 от «08» ноября 2019 г.  
ИЛЦ ФГБУ «Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора» Управления делами  
Президента Российской Федерации, аттестат аккредитации РОСС.RU.0001.510440.**

№ 048029

Гигиеническая характеристика продукции:

	Гигиенический норматив	Фактическое значение
Запах воздушной среды, балл, не более	2	1
Формальдегид, мг/м <sup>3</sup> , не более	0,01	0,0039
Дибутилфталат, мг/м <sup>3</sup> , не более	0,1	<0,005
Диоктилфталат, мг/м <sup>3</sup> , не более	0,02	<0,005
Водород хлористый, мг/м <sup>3</sup> , не более	0,1	<0,1
Индекс токсичности, %, в пределах	70-120	89
Напряженность электростатического поля, кВ/м, не более	15	8

Область применения: для создания напольного покрытия в жилых и общественных помещениях.

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: в соответствии с рекомендациями производителя.

Информация, наносимая на этикетку: в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническим требованиями к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденными решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 г.


## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: **Покрытия напольные из поливинилхлорида марки «Kährs Luxury Tiles», коллекций «CLICK», «DRY BACK», «LOOSE LAY», «MARINE»: планки, плитки соответствует** Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии таможенного союза №299 от 28.05.2010 г. (Глава II, раздел 6).

Руководитель (заместитель)  
органа инспекции



 Багдиян С.А.

Главный врач  
(заместитель главного врача)

Врач (врачи)

М. П.

Ф. И. О.

 Пронин И.В.

